

Znak: GK .7021.2.2023

Dot. zamówienia pn.: „Zakup opraw ulicznych”.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

W imieniu Gminy Burzenin („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty handlowej.

1. Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup:

- a) 20szt. opraw oświetlenia ulicznego mocy max. 50W i strumieniu świetlnym min. 7100lm
- b) 40szt. opraw oświetlenia ulicznego mocy max. 66W i strumieniu świetlnym min. 9650lm.
- c) 60szt. złączy słupowych, oświetleniowych, bezpiecznikowych BZO-03
- d) 60szt. wkładek topikowych DII DZ/gF 10A/500V

2.Specyfikacja opraw

Ze względów eksploatacyjnych wszystkie oprawy mają pochodzić od jednego producenta i spełniać następujące wymagania:

- oprawy mają posiadać deklarację CE oraz certyfikat ENEC i ENEC+
- oprawy mają być zasilane napięciem sieciowym 230VAC (220 – 240 V) i być wykonane w II klasie ochrony
- oprawy nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń na poziomie większym niż przewidziany w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r. tabela 25.
- oprawy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych – grupa ryzyka fotobiologicznego 0 – wolne od ryzyka.
- korpusy opraw mają być odlewane ciśnieniowo z aluminium, bez zewnętrznych uźebrowań,
- oprawy mają być trwale zamykane / zakręcane na śruby
- oprawy mają być przystosowane do montażu na wysięgnikach o średnicy fi 48-60mm.
- dostęp do komory elektrycznej opraw ma być możliwy od ich górnej strony.
- odporność na udary opraw jak i jej kloszy - na poziomie min. IK09,
- klosz z przezroczystego hartowanego szkła odpornego na udary mechaniczne,
- kolor opraw RAL 7035 lub zbliżony
- szczelność zastosowanych opraw IP66
- regulacja kąta nachylenia oprawy przy położeniu na wysięgniku w zakresie min. +10° do -30°.
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie - L95 dla 100 000h pracy
- zakres stosowania opraw min. od -40 do +50° C
- temperatura barwowa źródeł LED: 4000K
- wskaźnik oddawania barw Ra>70
- wydajność świetlna opraw min. 145 Lm/W (z uwzględnieniem strat w optyce)
- oprawy muszą być wyposażone w dodatkowy ochronnik (SPD), rozładowujący przepięcia występujące w sieci na poziomie 10kV/5kA
- oprawy muszą być wyposażone w układ zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym
- wszystkie oprawy mają posiadać gwarancję producenta na okres minimum 5 lat.

Moc zastosowanych opraw, rozumiana jako maksymalna, całkowita (z uwzględnieniem wszystkich strat). W dokumentacji należy podać moce nominalne opraw – bez uwzględnienia wpływu redukcji.

Dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

1. Deklaracje CE

2. Certyfikaty ENEC i ENEC+ wraz z załącznikami
3. Karty katalogowe oprav

3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane we fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Wynagrodzenie będzie płatne **po kompletnej realizacji całego zamówienia oraz jego dostawie do siedziby Zamawiającego**

4. Kryteria wyboru

Na kryterium wyboru oferty składa się:

- a) cena ofertowa za całość zamówienia 95 %

$$\text{Punkty}_1 = (\text{najniższa cena ze wszystkich ofert} / \text{cena badana}) * 95 \text{ pkt.}$$

- b) średnia wydajność świetlna dla wszystkich oprav 5%

$W_{\text{sr}} = ((20 * \text{wydajność św. oprav o mniejszej mocy}) + (40 * \text{wydajność św. oprav o większej mocy})) / 60$

, gdzie W_{sr} – to średnia wydajność świetlna oprav z danej oferty

$$\text{Punkty}_2 = (W_{\text{sr}} \text{ oferty najkorzystniejszej} / W_{\text{sr}} \text{ oferty badanej}) * 5 \text{ pkt.}$$

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona jako niespełniająca kryteriów Zamawiającego, i który otrzyma największą ilość punktów liczoną jako suma punktów wynikających z poszczególnych kryteriów.

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2023r.


Oferta winna być opisana: „**Zakup oprav ulicznych**” i złożona do dnia 28.03.2023 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin
pokój nr 4.
lub emailiem na adres: ugburzenin@ugburzenin.pl;

Otwarcie ofert w dniu 28.03.2023 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin
pokój nr 12

5. Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności w związku z wpływem ofert, których wysokość będzie przekraczać zaplanowany na ten cel budżet.

W imieniu Zamawiającego:

.....

Jarosław Janiak

Załącznik:

- 1) formularz ofertowy.
- 2) oświadczenie RODO