

## Modyfikacja II SIWZ

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: ZPI.271.1.2019

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

#### **W części III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Punkt: 1.

W ogłoszeniu jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin. Zadanie to jest podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie planuje się wykonanie ogrodzenia placu, w drugim natomiast utwardzenie i odwodnienie terenu oraz postawienie stacji ładowania pojazdów.

#### **W ogłoszeniu powinno być:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin. Zadanie to jest podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie planuje się wykonanie ogrodzenia placu, w drugim natomiast utwardzenie i odwodnienie terenu oraz postawienie wolnostojącej stacji ładowania pojazdów o parametrach nie mniejszych niż:

- trwała grafika zewnętrzna panelu lub obudowy z identyfikacją gminy,
- 2x punkt ładowania, długość kabli przyłączeniowych nie mniejsza niż 4,5 m.,
- wyłącznik główny wewnątrz stacji,
- dwa punkty ładowania działające niezależnie,
- ładowanie 3-fazowe,
- moc jednego punktu ładowania min.22[KW],
- maksymalny prąd ładowania 32[KW],
- zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo – prądowe,
- zabezpieczenie przepięciowe,
- komunikacja RS-485/Ethernet/GSM/3G/5G,
- ryglowane wtyczki stacji podczas ładowania,
- odryglowanie wtyczki podczas otwarcia samochodu,
- miernik energii elektrycznej sieci 3-fazowej zgodny z dyrektywą MID,
- protokół komunikacyjny OCPP v.1.6.J-SON,
- czytnik kart RFID pozwalający na identyfikację każdego standardu kart,
- zdalny nadzór ładowarki przez operatora stacji ładowania (oprogramowanie dla operatora + system komunikacji),

- terminal płatniczy,
- płatność w systemie prepaid,
- zaawansowany przemysłowy sterownik PLC do zarządzania pracą ładowarki i systemu płatności,
- moc stacji ładowania min. 44 [KW],
- bezpieczeństwo: stopień ochrony IP 54, stopień odporności mechanicznej IK10,
- temperatura pracy -25-50<sup>0</sup>C.

Stacja powinna spełniać wymogi „Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” z dnia 11 stycznia 2018 r oraz „Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego”.

**W części: XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Punkt: 2 i 4

W ogłoszeniu jest:

2. Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2019 roku do godz. 10:00.
4. Oferty zostaną otwarte w: Urząd Gminy Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin pokój Nr 7 w dniu upływu terminu składania ofert tj. 21.05.2019 roku o godz. 10:15.

**W ogłoszeniu powinno być:**

2. Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2019 roku do godz. 10:00.
4. Oferty zostaną otwarte w: Urząd Gminy Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin pokój Nr 7 w dniu upływu terminu składania ofert tj. 27.05.2019 roku o godz. 10:15.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


  
 WÓJT
   
 Igor Janiak