

Do wszystkich Wykonawców postępowania ZPI 271.5.2020

ZPI 271.5.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę placu aktywności sportowo – fizycznej”.

Wyjaśnienie III treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Burzenin działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o treści:

Pytanie 1. W dniu 27.07.2020 r. opublikowano plan zagospodarowania terenu w 2 wersjach – jedną jako osobny plik, drugą w folderze „Materiały pomocnicze”. Wersje różnią się między sobą, co stanowi istotną wadę postępowania uniemożliwiającą właściwe przygotowanie oferty. Poniżej przedstawiamy różnice – zarówno w powierzchniach poszczególnych nawierzchni, jak i w ilości i rozmieszczeniu urządzeń oraz długości projektowanego ogrodzenia. Wnosimy o jednoznaczne określenie, który plan jest prawidłowy (pod względem rodzaju i ilości nawierzchni, ogrodzenia oraz urządzeń). Jednocześnie zwracamy uwagę, że PZT nie zawiera właściwej legendy. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę poprzez udostępnienie jednego prawidłowego planu zagospodarowania terenu z właściwą legendą.

Odpowiedź: właściwa wersja to ta w folderze „Materiały pomocnicze”, tam też jest prawidłowa legenda. Plan zagospodarowania terenu jako osobny plik zamieszczono omyłkowo.

Pytanie 2. Udostępniona dokumentacja nie określa kolorystyki nawierzchni bezpiecznej. Informujemy, że kolorystyka nawierzchni pu ma istotny wpływ na jej cenę, co powoduje wzrost wartości zamówienia. Najtańsza jest nawierzchnia pu w kolorze ceglasto-czerwonym – dlatego ten kolor nawierzchni pu jest najczęściej stosowany na świecie. Ok. 10% droższa jest nawierzchnia w kolorze zielonym a żółta ok. 30% droższa. Najdroższa jest nawierzchnia w kolorze pomarańczowym, niebieskim, fioletowym, szarym i beżowym – wynika to z konieczności zastosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych stabilizujących kolor. Nawierzchnia w tych kolorach może być o ponad 50% droższa od tej w kolorze ceglasto-czerwonym. Informujemy, że każde połączenie kolorów powoduje zwiększenie kosztów ponieważ każdy kolor należy wykonywać osobno po całkowitym związaniu się poprzednio wykonanego. W związku z

powyższym wnosimy o określenie kolorystyki nawierzchni pu. W przypadku wybrania granulatu EPDM w kolorach wymagających zastosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych wnosimy o potwierdzenie konieczności ich zastosowania – jest to konieczne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego ze względu na nieuczciwe praktyki niektórych wykonawców, którzy nie używają specjalnych lepiszczy UV odpornych do granulatu EPDM w kolorach, które tego wymagają.

Odpowiedź: Wykonawca winien założyć zastosowanie kilku kolorów - (wzory według uzgodnień indywidualnych, uzależnionych od kolorystyki zaproponowanych urządzeń, w szczególności np.: bordo, czerwień, pomarańcz, turkus).

Pytanie 3. W związku z ostatnią aktualizacją normy dla nawierzchni bezpiecznych wprowadzającą bardziej rygorystyczne wytyczne dla wymagań dotyczących HIC (WSU), wnosimy o wprowadzenie wymogu dla nawierzchni bezpiecznej posiadania aktualnego certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 na HIC (WSU) zgodny z zamawianymi urządzeniami. Jest to istotne dla bezpieczeństwa użytkownika ze względu na nieuczciwe praktyki posługiwania się certyfikatami zgodności z normą z jej wcześniejsze wersji wg której nawierzchnie miały mniejszą grubość.

Odpowiedź: w Części III pkt.5 SIWZ jest zapis dotyczący wymagań właściwości wyrobów budowlanych. Zaproponowane wyroby winny spełniać wymogi i normy aktualne na dzień składania ofert.

WOJT
Janiak
Jarosław Janiak