

Burzenin, dnia 05-07-2022 r.

Gmina Burzenin
98-260 Burzenin
ul. Sieradzka 1

Do wszystkich wykonawców postępowania nr ZPI.271.11.2022

Znak: ZPI 271.11.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 na: „**Przebudowa budynku gminnego (po byłym PGR), zlokalizowanego w m. Wolnica Niechmirowska**”

Wyjaśnienie II
treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Burzenin działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o treści:

1. Proszę o potwierdzenie przez zamawiającego że rynny i rury są przewidziane do montażu jako materiał z rozbiórki z odzysku. (wg pozycji przedmiaru)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania nowych rynien i rur z PCV

2. Proszę także o wyjaśnienie czy należy wykonać wylaz dachowy oraz pomosty do komunikacji dla kominiarza.

Odpowiedź:

Proszę wykonać wylaz dachowy oraz pomosty do komunikacji dla kominiarza.

3. Proszę także o wyjaśnienie jakie elementy kominów podlegają przemuirowaniu (jeśli są to elementy ponad dach to z cegły klinkierowej czy ceramicznej ?)

Odpowiedź: Komin ponad dach ma być wykonany z cegły klinkierowej.

Z-ca Wójta Gminy

-//-

Arkadiusz Słupiński