

Burzenin, dnia 05-07-2022 r.

Gmina Burzenin
98-260 Burzenin
ul. Sieradzka 1

Do wszystkich wykonawców postępowania nr ZPI.271.11.2022

Znak: ZPI 271.11.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 na: „**Przebudowa budynku gminnego (po byłym PGR), zlokalizowanego w m. Wolnica Niechmirowska**”

Wyjaśnienie III
treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Burzenin działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o treści:

Prośba o przedstawienie zakresu prac związanych z remontem instalacji odgromowej. Część opisowa i przedmiar nie określają na czym ma polegać remont w/w instalacji

Odpowiedź:

Przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją budynku i budową nowej instalacji odgromowej Wykonawca powinien wykonać pomiar skuteczności istniejącego otoku odgromowego. W przypadku pomiarów nie spełniających normy Wykonawca wykona nowy otok odgromowy dokonując ponownego pomiaru.

Wykonanie tych prac uznane będzie jako roboty dodatkowe.

Z-ca Wójta Gminy

-//-

Arkadiusz Słupiński